



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАТАНГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ**

ул. Советская, 23 А, с. Хатанга  
Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район,  
Красноярский край, 647460  
тел./факс. (39176) 2-19-89  
E-mail: hatanga24@mail.ru  
<http://www.hatanga24.ru>  
ОКПО 04019829 ОГРН 1058484026941  
ИНН/КПП 8403010052/840301001

**Заместителю Главы муниципального  
района по вопросам развития  
инфраструктуры и завоза топливно-  
энергетических ресурсов**

**С.В. Шаронову**

«10» января 2021 г.

№ 0001

Уважаемый Сергей Витальевич!

В дополнение к письму от 11.01.2021 г. № 0007, направляю в Ваш адрес копию письма Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Хатангский центр детского творчества» от 19.01.21 г. № 6.

Приложение: 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющий полномочия  
Главы сельского поселения Хатанга

А.С. Скрипкин

Гольман Михаил Андреевич  
8 (39176) 2-21-78

*Получено 09.02.2021*  
*Андреев*

**РХ. № 224**  
*22.02.21*

ТАЙМЫРСКИЙ  
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ТМБ ОУДО  
«ХАТАНГСКИЙ ЦЕНТР  
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  
647460 с.п. Хатанга,  
ул. Таймырская, д. 28,  
тел. (39176) 2-14-95  
[taimyr2.2.do@mail.ru](mailto:taimyr2.2.do@mail.ru)  
«19» января 2021 г.

№ 6

Исполняющему обязанности  
• Главы с.п. Хатанга  
А.С. Скрипкину

Уважаемая Алевтин Сергеевич!

Направляю в Ваш адрес Акт осмотра нежилого помещения, расположенного по адресу: с.Хатанга, ул. Аэропортовская, д.14., и прошу считать данный Акт осмотра нежилого помещения результатом и материалом обследования объекта капитального строительства.

Приложение: Акт осмотра нежилого помещения № 2 от 25.06.2020 г.

Директор ТМК ОУДО  
«Хатангский центр детского творчества»

П.А. Широких /П.А. Широких/



# АКТ

Осмotra нежилого помещения, расположенного по адресу: с. Хатанга,  
ул. Аэропортовская, 14

N \_\_\_\_\_

"25" июня 2020 г.

с.п. Хатанга

Настоящий Акт комиссионного осмотра здания ТМК ОУДО «Хатангский центр детского творчества», расположенного по адресу: с.п. Хатанга, ул. Аэропортовская, д.14. составлен по результатам обследования технического состояния настоящего здания.

Комиссия учреждения назначена приказом руководителя № 19-О от «23» июня 2020 г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Директор - Широких П.А.

Члены комиссии:

Завхоз – Укусникова М.А.

Инженер Отдела образовательных учреждений  
с.п. Хатанга Пашева Н.Н.

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений).

Комиссией установлено:

## I. Общие сведения:

Назначение здания: нежилое

Акт вода в эксплуатацию – 1976 г.

Объем здания 426 куб.м., площадь здания 544,1 кв.м.

Здание деревянное, двухэтажное. Перекрытие – деревянное утепленное, кровельное покрытие – шифер по деревянной обрешетке, полы – дощатые по лагам, окрашенные, оконные заполнения деревянные, двойные глухие, внутренняя отделка простая. Централизованное отопление, электроосвещение, водопровод, канализация отключены. С 2010 года эксплуатация здания прекращена.

## II. Общее техническое состояние здания.

При визуальном осмотре здания комиссия выявила:

Кровля – протекает, частично разрушена, не хватает листов. Шифер дырявый, утеплитель и изоляция отсутствуют. Стропильная система подвержена гниению.

Стены – отклонения от вертикали, трещины, местами разрушены.

Полы – черновой пол обрушился, что привело к разрушению чистового пола, сгнили доски.

Окна, двери – остекление отсутствует в оконных проемах, забиты подсобными материалами (доски ДВП). Двери отсутствуют.

Система отопления, водоснабжения – отсутствуют.

Крыльца - частично разрушены.

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению: здание ветхое (аварийное), не подлежит дальнейшей эксплуатации, находится в опасном положении, представляет угрозу для жизни и здоровья людей, разрушается.

Комиссия

Директор

28.12.2020




П.А. Широких

### III. Заключение

Здание, расположенное по адресу: с.Хатанга, ул. Аэропортовская,14 для дальнейшей эксплуатации в качестве учреждения дополнительного образования не пригодно, ввиду неудовлетворительного состояния, представляет угрозу здоровью и жизни населению.


Проведения капитального ремонта является экономически нецелесообразным. Учитывая длительный срок эксплуатации здания, ветхое состояние строительных конструкций, частичное их обрушение. Необходимо произвести списание и снос здания во избежание возникновения аварийных и пожароопасных ситуаций.

Председатель комиссии:



Директор - Широких П.А.

Члены комиссии:



завхоз – Укусникова М.А.  
инженер – Пашева Н.Н.

